

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: MV 18/3428

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	08.05.2018	
Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Fachbereichsausschuss 4	05.06.2018	Ö

Kindertagesstätte Kastanienplatz 1; hier: Sachstand Sanierung der tragenden Holzkonstruktion

Sachverhalt:

Der Fachbereichsausschuss 4 hat in seiner Sitzung vom 26.09.2017, nach vorangegangener gemeinsamer Ortsbesichtigung, das Ingenieurbüro Veauthier, Lahnstein, beauftragt, die notwendigen statischen Nachweise für das Dach der Kindertagesstätte Kastanienplatz 1 zu erarbeiten und zu führen (siehe BV 17/3327).

Erste Berechnungen zu den vorhandenen Stützen wurden durchgeführt. Danach ergab sich die Notwendigkeit zur Verstärkung. Die Firma Holzbau Wagner hat die erforderlichen Arbeiten durchgeführt. Dabei wurden jeweils zwei Stahlstützen neben die betroffenen Stützen gestellt.

In einem weiteren Schritt wird z. Zt. die gesamte Dachkonstruktion überprüft und eine Schadenskartierung erarbeitet. Diese beinhaltet auch Schäden an nicht sichtbaren Bauteilen, da zu vermuten ist, dass sich unter den verdeckten Bauteilen weitere Schäden befinden.

Aus den Erkenntnissen werden dann Vorschläge zum weiteren Vorgehen erarbeitet und bewertet.

Generell denkbar sind hier:

- die Teilsanierung
- die Gesamtsanierung
- der Abbruch des vorhandenen Dachtragwerkes und der Bau einer neuen Dachkonstruktion ggf. in Verbindung einer Erweiterung

In Vertretung

(Sebastian Seifert)
Beigeordneter